

Llamado ANV 7878/2023: Respuestas a las preguntas recibidas - Publicación 07/03/2023

Pregunta 21

...queríamos consultar por la previsión de AC, tenemos que prever un espacio en fachada y ducto y toma, ¿AC para cada espacio de vivienda, 4 para el apto de 3 dorm, 3 para el de 2, o podemos prever un porcentaje menor? Ej. en una planta de 5 viviendas de 2 dorm serían 15 espacios a prever en fachada

Respuesta 21

Esto implica puestas de eléctrica, previsión de desagüe, previsión en fachada.

Según las Condiciones del Llamado ítem 3.1, e.- Previsiones, *“Se deberán disponer las provisiones mínimas necesarias para futura colocación de equipos de aire acondicionado.”* (pág. 57), lo que significa un equipo Split por local habitable.