

Aclaración N° 1

PREGUNTA 1.

¿Hay información sobre los bancos de baterías a remplazar en las UPSs, por ejemplo, cantidad de baterías por Banco y su capacidad en Ah?

Respuesta 1:

Ubicación	Marca y Modelo UPS	Potencia	Baterías
Canelones	Kehua KR6000	6 kVA	16 Baterías x 12v x 26 Ah
Dolores	Kehua KR6000	6 kVA	16 Baterías x 12v x 26 Ah
Florida	Kehua KR6000	6 kVA	16 Baterías x 12v x 26 Ah
Fray Bentos	Kehua KR6000	6 kVA	16 Baterías x 12v x 26 Ah
Minas	Kehua KR6000	6 kVA	16 Baterías x 12v x 26 Ah
Pando	Kehua KR6000	6 kVA	16 Baterías x 12v x 26 Ah
Paysandú	Kehua KR6000	6 kVA	16 Baterías x 12v x 26 Ah
San José	Kehua KR6000	6 kVA	16 Baterías x 12v x 26 Ah
Rocha	Kehua KR6000	6 kVA	16 Baterías x 12v x 26 Ah
Tacuarembó	Kehua KR6000	6 kVA	16 Baterías x 12v x 26 Ah
Treinta y Tres	Kehua KR6000	6 kVA	16 Baterías x 12v x 26 Ah
Trinidad	Kehua KR6000	6 kVA	16 Baterías x 12v x 26 Ah
Artigas	Kehua KR6000	6 kVA	16 Baterías x 12v x 26 Ah
Nueva Helvecia	Kehua KR6000	6 kVA	16 Baterías x 12v x 26 Ah
Mercedes	Kehua KR6000	6 kVA	16 Baterías x 12v x 26 Ah
Durazno	Kehua KR3000	3 kVA	08 Baterías x 12V x 9Ah
Paso de los Toros	Kehua KR3000	3 kVA	16 Baterías x 12v x 9 Ah