

Departamento Servicios Generales, 30 de setiembre de 2026.

Licitación abreviada 3/2026 "Adquisición de Generadores de Aire Acondicionado (Chillers)"

Aclaración N° 6

PREGUNTA 1:

¿Cuál es el alcance previsto para el Sistema de Control? ¿Se debe contemplar la provisión e implementación de un sistema de control BacNet, incluyendo planilla de puntos y demás elementos asociados?

RESPUESTA 1:

Los nuevos enfriadores permitirán, en un futuro, la conexión a un sistema de control central mediante protocolo Bacnet.

PREGUNTA 2:

¿El cuadro eléctrico correspondiente a las seis (6) bombas existentes se encuentra incluido dentro del alcance de la presente licitación? Nos referimos al cuadro de bombas que actualmente se encuentra instalado en el edificio y que no forma parte de la conexión individual de cada chiller

RESPUESTA 2:

Las Bombas secundarias se mantendrán operando como lo están haciendo actualmente, por lo que se mantendrán las alimentaciones eléctricas tal cual están operando hoy.

PREGUNTA 3:

¿Se debe contemplar dentro de la presente licitación la provisión e instalación de un tablero eléctrico para las nuevas bombas?

RESPUESTA 3:

Las nuevas bombas de primario se deben entregar operando, por lo que la instalación eléctrica correspondiente es parte del alcance de la presente licitación.